

**УТВЕРЖДЁН**  
постановлением администрации  
муниципального образования  
город Краснодар  
от 17.02.2016 № 702

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в**  
**помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании)**  
**граждан на территории муниципального образования город Краснодар**

№ п/п	Наименование помещения, строения	Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.)					
		огне- туши- тели <sup>1</sup>	внутри- квартирный пожарный кран <sup>2</sup>	ём- кость с водой <sup>3</sup>	вед- ро	ящик с песком <sup>4</sup>	лопа- та
1.	Квартиры многоквартир- ных жилых домов	1	1	-	1	-	-
2.	Индивидуальные жилые и садовые дома	1	-	1	1	1	1
3.	Индивидуальные гаражи	1	-	-	-	-	-

Примечания: 1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесённой на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП - 2, ОП - 3, ОП - 4, ОП - 5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

2. Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга

(рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учётом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.

3. Ёмкость с водой должна иметь объём не менее 200 л и комплектоваться вёдрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.

4. Ящик с песком должен иметь объём не менее 0,1 м<sup>3</sup> и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Начальник управления гражданской  
защиты администрации муниципального  
образования город Краснодар

В.В.Крамаренко