

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ЧС13.В.00294**

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ **0012258**

ООО «КБ Пожарной Автоматики»

Адрес: 410056, Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 25, ОГРН: 1026402658920,  
тел.: +7 8452 22 83 59, факс: +7 8452 50 87 96

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «КБ Пожарной Автоматики»

Адрес: 410056, Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 25, ОГРН: 1026402658920,  
тел.: +7 8452 22 83 59, факс: +7 8452 50 87 96

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,  
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Центральные приборы индикации и управления  
ЦПИУ «Рубеж-АРМ» и ЦПИУ «GLOBAL-АРМ»,  
ПАСН.425532.008 ТУ  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 43 7191

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8531 10

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)  
ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.  
Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 7 с учетом п. 7.2.6.)

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 13195 от 27.01.2016  
ИЛ НИЦ ИП и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21МЧ01.  
Схема сертификации: 5с

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия № РОСС RU.ФК50.К00023 от 20.02.2013  
Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО «САРАТОВСКИЙ ЦСК», № РОСС RU.0001.13ФК50.  
ПАСН.425532.008 ТУ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.02.2016

по 02.02.2021



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

  
ПОДПИСЬ  
  
ПОДПИСЬ

А.В. Матюшин  
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Т.В. Морозова  
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

