

| | МУПТВ-2 -ГЖ | МУПТВ-4 -ГЖ | МУПТВ-6 -ГЖ | МУПТВ-8 -ГЖ | МУПТВ-1 2-ГЖ | МУПТВ-1 6-ГЖ |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Вместимость корпуса, л | 2,6 | 5,2 | 7,5 | 10,4 | 15,6 | 20,8 |
| Огнетушащее вещество | Огнетушащий состав BONTEL | | | | | |
| Объем ОТВ не более, л | 2±0,2 | 4±0,2 | 6±0,2 | 8±0,2 | 12±0,2 | 16±0,2 |
| Рабочее давление, МПа | 1,4±0,1 | | | | | |
| Продолжительность подачи ОТВ, с, не более | 20 | 30 | 60 | 90 | 130 | 170 |
| Высота крепления, не более, м | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Радиус эффективного орошения, м | 2 | 2,2 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Максимальная защищаемая площадь при установке на высоте не менее 2,5 м, м² | 12 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Назначенный срок службы, лет | 20 | | | | | |
| Температура эксплуатации и хранения, °С | от -20 до +50 | | | | | |
| Температура срабатывания теплового замка, °С | 57±3; 68±3; 79±3; 93±3; 141±3; 182±3 | | | | | |
| Масса модуля, кг | 3,3±0,2 | 6,2±0,2 | 8,7±0,2 | 12,1±0,2 | 18,8±0,2 | 24,4±0,2 |
| Габаритные размеры, мм, не более: - высота; - диаметр корпуса. | 225±3 196±0,5 | 247±3 256±0,5 | 275±3 280±0,5 | 282±3 320±0,5 | 315±3 360±1 | 332±3 400±1 |